

城关中学学生食堂空调系统更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2025ADDHX00182
原公告的采购项目名称：城关中学学生食堂空调系统
首次公告日期：2025 年 10 月 17 日

二、更正信息

更正事项：☒ 采购公告 ☒ 采购文件 ☐ 采购结果
更正内容：

- 1. 本项目获取采购文件截止日期更正为：2025 年 10 月 28 日 9 点 00 分（北京时间）
- 2. 本项目响应文件提交截止时间变更为：2025 年 10 月 28 日 9 点 00 分（北京时间）
- 3. 本项目开启时间变更为：2025 年 10 月 28 日 9 点 00 分（北京时间）
- 4. 本采购文件“第三章 采购需求”“二、货物需求”“2、货物需求”更正为

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属 行业
1	多联空调器室外机 1	1. 制冷量：≥50.4kw; 2. 制热量：≥56.5kw; 3. 能源消耗效率 APF：≥4.95; 4. 额定制冷/制热功率：≤14.68/13.31kw; ★6. 响应文件中提供处于有效期内的多联空调器室外机 1 的节能	2 台	工业

		产品认证证书, 否则按无效响应处理, 认证证书的产品型号与所投产品不一致的, 视为未提供。		
2	▲多联空调器室外机 2	1. 制冷量: $\geq 80\text{kw}$; 2. 制热量: $\geq 90\text{kw}$; 3. 能源消耗效率 APF: ≥ 4.85 ; 4. 额定制冷/制热功率: $\leq 20.3/21.12\text{kw}$ ★6. 响应文件中提供处于有效期内的多联空调器室外机 2 的节能产品认证证书, 否则按无效响应处理, 认证证书的产品型号与所投产品不一致的, 视为未提供。	1 台	工业
3	多联空调器室外机 3	1. 制冷量: $\geq 73.5\text{kw}$; 2. 制热量: $\geq 82.5\text{kw}$; 3. 能源消耗效率 APF: ≥ 4.7 ; 4. 额定制冷/制热功率: $\leq 19.38/18.89\text{kw}$ ★6. 响应文件中提供处于有效期内的多联空调器室外机 3 的节能产品认证证书, 否则按无效响应处理, 认证证书的产品型号与所投产品不一致的, 视为未提供。	1 台	工业
4	多联空调器室内机 1 (四面出风天井式)	1. 冷量: $\geq 12.5\text{kw}$; 2. 热量: $\geq 14\text{kw}$; 3. 风量: $\geq 1800\text{m}^3/\text{h}$; 4. 功率: $\leq 160\text{w}$ ★5. 响应文件中提供处于有效期内的多联空调器室内机 1 (四面出风天井式) 的节能产品认证证书与 CCC 认证证书, 否则按无效响应处	18 台	工业

		理, 认证证书的产品型号与所投产品不一致的, 视为未提供。		
5	多联空调器室内机 2 (四面出风天井式)	1. 冷量: $\geq 14\text{kw}$; 2. 热量: $\geq 16\text{kw}$; 3. 风量: $\geq 1800\text{m}^3/\text{h}$; 4. 功率: $\leq 160\text{w}$ ★5. 响应文件中提供处于有效期内的多联空调器室内机 2 (四面出风天井式) 的节能产品认证证书与 CCC 认证证书, 否则按无效响应处理, 认证证书的产品型号与所投产品不一致的, 视为未提供。	2 台	工业
6	5 匹立柜式空调	1. 制冷量: $\geq 12.1\text{kw}$; 2. 制热量: $\geq 13.8\text{kw}$; 3. 制冷 / 制热输入功率 $\leq 5.2/4.2\text{kw}$ ★4. 响应文件中提供处于有效期内的 5 匹立柜式空调的节能产品认证证书与 CCC 认证证书, 否则按无效响应处理, 认证证书的产品型号与所投产品不一致的, 视为未提供。	2 台	工业
注: 1、除上述货物外, 还涉及漏电保护开关、铜管及加长部分、支架、设备主电源线、桥架、外机基础、电源控制柜等辅材以及开孔等内容, 具体数量需根据项目实际情况确定, 费用包含在报价中。				

更正日期: 2025 年 10 月 22 日

三、其他补充事宜

澄清: 更正后的技术参数及要求市面上能满足的品牌不低于三家, 如格力、美的、海尔等。

采购文件中与本公告不一致的，以本公告为准，其他内容不变。
给您带来不便，敬请谅解。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：肥东县城关中学

地 址：安徽省合肥市肥东县店埠镇古城路 12 号

联系方式：0551-67711585

2. 采购代理机构信息

名 称：肥东县公共资源交易有限公司

地 址：合肥市肥东县店埠镇深秀路 2 号肥东政务服务中心四
楼东北角

联系方式：0551-62520569

3. 项目联系方式

项目联系人：刘工

电 话：0551-62520569