

城关中学学生食堂空调系统更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2025ADDHX00182

原公告的采购项目名称：城关中学学生食堂空调系统

首次公告日期：2025 年 10 月 17 日

二、更正信息

更正事项：☒ 采购公告 ☒ 采购文件 ☐ 采购结果

更正内容：

1. 本项目获取采购文件截止日期更正为：2025 年 10 月 30 日 9 点 00 分（北京时间）

2. 本项目响应文件提交截止时间变更为：2025 年 10 月 30 日 9 点 00 分（北京时间）

3. 本项目开启时间变更为：2025 年 10 月 30 日 9 点 00 分（北京时间）

4. 本采购文件“第三章 采购需求”“二、货物需求”“2、货物需求”更正为

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属 行业
1	多联空调 器室外机 1	1. 制冷量：≥50.4kw; 2. 制热量：≥56.5kw; 3. 能源消耗效率 APF：≥4.95; 4. 额定制冷/制热功率：≤ 14.68/13.57kw; 5. 压缩机：转子式或涡旋式 ★6. 响应文件中提供处于有效期	2 台	工业

		内的多联空调器室外机 1 的节能产品认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。		
2	▲多联空调器室外机 2	1. 制冷量： $\geq 78.5\text{kw}$ ； 2. 制热量： $\geq 87.5\text{kw}$ ； 3. 能源消耗效率 APF： ≥ 4.80 ； 4. 额定制冷/制热功率： $\leq 20.55/21.12\text{kw}$ 5. 压缩机：转子式或涡旋式 ★6. 响应文件中提供处于有效期内的多联空调器室外机 2 的节能产品认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。	1 台	工业
3	多联空调器室外机 3	1. 制冷量： $\geq 73.5\text{kw}$ ； 2. 制热量： $\geq 81.5\text{kw}$ ； 3. 能源消耗效率 APF： ≥ 4.7 4. 额定制冷/制热功率： $\leq 19.59/19.18\text{kw}$ 5. 压缩机：转子式或涡旋式 ★6. 响应文件中提供处于有效期内的多联空调器室外机 3 的节能产品认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。	1 台	工业
4	多联空调器室内机 1 (四面出风天井式)	1. 冷量： $\geq 12.5\text{kw}$ ； 2. 热量： $\geq 14\text{kw}$ ； 3. 风量： $\geq 1730\text{m}^3/\text{h}$ 4. 功率： $\leq 160\text{w}$ ， ★5. 响应文件中提供处于有效期	18 台	工业

		内的多联空调器室内机 1（四面出风天井式）的节能产品认证证书与 CCC 认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。		
5	多联空调器室内机 2（四面出风天井式）	1. 冷量： $\geq 14\text{kw}$ ； 2. 热量： $\geq 16\text{kw}$ ； 3. 风量： $\geq 1800\text{m}^3/\text{h}$ ； 4. 功率： $\leq 160\text{w}$ ， ★5. 响应文件中提供处于有效期内的多联空调器室内机 2（四面出风天井式）的节能产品认证证书与 CCC 认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。	2 台	工业
6	5 匹立柜式空调	1. 制冷量： $\geq 12.1\text{kw}$ ； 2. 制热量： $\geq 13.8\text{kw}$ ； 3. 制冷 / 制热输入功率 $\leq 5.2/4.2\text{kw}$ ★4. 响应文件中提供处于有效期内的 5 匹立柜式空调的节能产品认证证书与 CCC 认证证书，否则按无效响应处理，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。	2 台	工业
注：1、除上述货物外，还涉及漏电保护开关、铜管及加长部分、支架、设备主电源线、桥架、外机基础、电源控制柜等辅材以及开孔等内容，具体数量需根据项目实际情况确定，费用包含在报价中。				

更正日期：2025 年 10 月 24 日

三、其他补充事宜

澄清：更正后的技术参数及要求市面上能满足的品牌不低于三家，如格力、美的、海尔等。

采购文件中与本公告不一致的，以本公告为准，其他内容不变。给您带来不便，敬请谅解。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：肥东县城关中学

地 址：安徽省合肥市肥东县店埠镇古城路 12 号

联系方式：0551-67711585

2. 采购代理机构信息

名 称：肥东县公共资源交易有限公司

地 址：合肥市肥东县店埠镇深秀路 2 号肥东政务服务中心四楼东北角

联系方式：0551-62520569

3. 项目联系方式

项目联系人：刘工

电 话：0551-62520569